



Prefeitura Municipal

Piracema

Minas Gerais

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 51127

Data da emissão do comprovante: 05/02/2025 18:47:29

Modalidade: Pregão Presencial

Nº da Licitação/Ano: 15/2023

Nº do Processo: 68

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 14/04/2023 00:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 14/04/2023 00:00:00

Data de Abertura/Horário: 14/04/2023 00:00:00

Data da Disputa/Horário: 14/04/2023 09:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto: FLUOSSILICATO DE SÓDIO destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Pureza mínima = 98,0% Teor mínimo de flúor = 59,4% Umidade máxima = 0,5% Insolúveis (máximo) = 0,5% Densidade aparente = 1,20 kg/m³ Solubilidade em água (25 °C) = 0,762 % Aspecto = pó branco brilhante cristalino Malha 325 = 25% (máximo) Malha 80 = 100% Embalagens em sacos de 25 kg. Para atender as necessidades da secretaria municipal de água e esgoto.

Resumo: FLUOSSILICATO DE SÓDIO destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Pureza mínima = 98,0% Teor mínimo de flúor = 59,4% Umidade máxima = 0,5% Insolúveis (máximo) = 0,5% Densidade aparente = 1,20 kg/m³ Solubilidade em água (25 °C) = 0,762 % Aspecto = pó branco brilhante cristalino Malha 325 = 25% (máximo) Malha 80 = 100% Embalagens em sacos de 25 kg. Para atender as necessidades da secretaria municipal de água e esgoto.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
14/04/2023 00:00:00	PROCESSO 068/2023 PREGÃO ADESÃO 015/2023	Baixar