

ESTA EDIFICAÇÃO ESTA DOTADA DOS SEGUINTE  
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

- EXTINTORES DE INCÊNDIO
- LAMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EDIFICAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO

-

EM CASO DE EMERGÊNCIA  
LIGUE 190 - CORPO DE BOMBEIROS  
LIGUE 188 - POLÍCIA MILITAR

NOTA: O sistema de sinalização de emergência atenderá ao contido na Instrução Técnica nº 15 do CBM/MG

Diagrama de uma base de extintor com as seguintes dimensões e componentes:

- Placa Vermelha (Topo):**
  - Largura: 30 cm
  - Altura: 30 cm
  - Fundo: VERMELHO
  - Pictograma: PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
- Extintor (Frente):**
  - Etiqueta: ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE CERTIFICAÇÃO CREDENCIADO PELO INMETRO
  - Rótulo: RÓTULO DO FABRICANTE
- Dimensões da Base:**
  - Largura total: 180 cm
  - Altura total: 160 cm
  - Altura mínima da base: 20 cm
- Base do extintor:** BASE DO EXTINTOR
- Piso:** PISO

SEM ESCALA



FOLHA 01/02	PROJETO TÉCNICO	05/2022
<p>ASSUNTO: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</p> <p>Ocupação: H-6 CLÍNICA MÉDICA E CONSULTÓRIO SEM INTERNAÇÃO (200m<sup>2</sup>)</p> <p>LOCAL: AVENIDA GABRIEL PASSOS</p> <p>CIDADE: PIRACEMA</p> <p>PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: RICARDO STACANELLI COELHO CAU/AS1854-9</p> <p>ÁREA CONSTRUÍDA: 512,70m<sup>2</sup></p> <p>PROJETO: RICARDO STACANELLI COELHO</p>		