BAIRRO CENTRO
LOCAL: 83104

N.M.

RUA DR. ANDRADE

1AF500
M2 11-300

2BC 3#1/0(2)4C 2BC

36M 35M

10-600 50A-C

400120-45

RUA ALÍPIO MARQUES

10-300 3AB 2AF500 10-150 2AB

3AB 10-600

3#2(2) 39M

2AB 10-300 1

8S1-BC 8S1-BC 11,5-200

8S1-BC 8S1-BC

10A-C

26BC 3x1x70+70 25M 11-300 2

VR=25M

26AC 25M 189daN 11-300 3

RUA OTÁVIO PINTO DE OLIVEIRA

SEM IMPACTO AMBIENTAL

CEMIG	A conformidade com normas e procedimentos CEMIG será avaliada na Análise de Dossiê PART, conforme RES ANNEL 414/2010 e IT-EXP-013/2018.
Projeto com Viabilidade Técnica para entrada até: 20/04/2020	
Liberado por:	Superintendência de Expansão de Redes - Região Metropolitana - EM/MP

NOTAS:
- UTILIZAR BRAÇO MÉDIO NA "IP";
- UTILIZAR ENGASTAMENTO COM PROFUNDIDADE AUMENTADA DE 1,80M PARA POSTE 11x300DAN.

ANTÔNIO ANDRÉ FERREIRA FILHO
CREA - 85.042/D

F.: 5544-7315

TRAFO P/ DESLIG.	ALIMENTADOR
400120-3-45	IGRU-09

CETEC	CONSTRUÇÕES ELETROTÉCNICAS LTDA	ESCALA 1:1000	
PROJ. ANTÔNIO ANDRÉ CREA: 85.042/D	VISTO	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA URBANA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	NS Nº.: 1131335784
DES. THIAGO H. S.	APROV.		
CONF.	DATA SETEMBRO/2019		FOLHA ÚNICA

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS

DISTR.	QTDE/TIPO	ORGÃO	TOTAL

CLASSIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

ARQ.