



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitação

Praça José Ribeiro de Assis, nº 42 - Centro - CEP: 35.536-000
Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3334-1299

CNPJ: 17.980.392/0001-03

licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

ERRATA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2024

MODALIDADE: CREDENCIAMENTO Nº 041/2024

Onde se lê no Item 04 do Projeto Básico do Edital:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	2	Unidade	MOTOBOMBA HORIZONTAL CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO, POTÊNCIA NOMINAL 5,0 HP, TRIFÁSICA, 220V, PONTO DE OPERAÇÃO COM VAZÃO DE RECALQUE DE 15,4 M3/H EM UMA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 50,00 MCA	• Para uso em adutoras de água de curtas distâncias, com temperatura máxima de 30° C • Potência nominal: 5,0 HP • Alimentação: trifásica, 220 V • Vazão de recalque mínima a 12 mca: 62,0 m³/h • Motor com proteção IP-55, 2 polos, 60 Hz • Rotor fechado, lateral de entrada, divisão e corpo de saída de ferro fundido • Bocais flangeados com rosca BSP, conforme Norma DIN 1092-1 • Bocal de recalque 2 1/2" • Bocal de sucção 3" • Altura máxima de sucção 8,0 mca • Pressão máxima sem vazão 18 mca • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica	R\$ 6.457,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitação

Praça José Ribeiro de Assis, nº 42 - Centro – CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

Lê-se:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	2	Unidade	MOTOBOMBA HORIZONTAL CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIO, POTÊNCIA NOMINAL 5,0 HP, TRIFÁSICA, 220V, PONTO DE OPERAÇÃO COM VAZÃO DE RECALQUE DE 15,4 M3/H EM UMA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL DE 50,00 MCA	• Para uso em adutoras de água de curtas distâncias, com temperatura máxima de 30° C • Potência nominal: 5,0 HP • Alimentação: trifásica, 220 V • Vazão de recalque mínima a 12 mca: 62,0 m³/h • Motor com proteção IP-55, 2 polos, 60 Hz • Rotor fechado, lateral de entrada, divisão e corpo de saída de ferro fundido • Bocais flangeados com rosca BSP, conforme Norma DIN 1092-1 • Bocal de recalque 2 1/2" • Bocal de sucção 3" • Altura máxima de sucção 8,0 mca • Pressão máxima sem vazão 18 mca • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica	R\$ 6.457,49

Piracema, 16 de Agosto de 2024.


HAILTON CAMILO ANDRADE
Agente De Contratação